

ฝ่ายบริการวิศวกรรม
เลขที่รับ 310/56
ที่ 01 ส.ย. 2550
เวลา 16.00 น.

ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ
รับวันที่ 29 พ.ย. 50
เลขรับ 790
เวลา 10.30 น.



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ส่วนงาน สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี จังหวัด ลำปาง
ที่ ลป 33/2550
วันที่ 23 พฤษภาคม 2550
เรื่อง รายงานเครื่องส่งวิทยุ FM ชัดข้อง


บันทึกข้อความ

เรียน หัวหน้าสถานี สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี จังหวัด ลำปาง

เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2550 เวลาประมาณ 02.00 น. เกิดสัญญาณไฟฟ้าทริบ ทำให้เครื่องส่ง FM ชีท้อ HARRIS FAIL ออกอากาศไม่ได้ ตรวจสอบพบว่า ONเครื่องส่ง LOW ได้ 50% แต่เมื่อกด HIGH เครื่องจะ CUT OFF ลง 0% จึงสลับเปลี่ยนเครื่องส่ง BE ออกอากาศแทน ในเวลา ประมาณ 06.45 น. ต่อจากนั้นได้ทำการตรวจสอบและซ่อม จนถึง เวลา 10.00 น. จึงกลับมาใช้เครื่องส่ง HARRIS อากาศตามปกติ

จากปัญหาดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการมี ระบบไฟฟ้าสำรอง UPS เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันมิให้เครื่องส่งชำรุด และ ศูนย์เสียเวลาออกอากาศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป



(นายเสกสรรศักดิ์ เมฆอากาศ)


ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้จัดการศูนย์ฯ ภาคเหนือ
เพื่อไปทบทวนงานพร.โรนิต
100% เครื่องใช้ใหม่ สำหรับเปลี่ยน UPS
เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่อไป

เรียน ดร. อำนวยรัตน์ ออ.บ.ท.พ.
เพื่อไปติดต่อ บริษัท ทรูวิชั่นส์
จัดซื้อ UPS สำหรับเครื่องส่ง FM
จ. ลำปาง 2 เครื่อง

(10/12 2550)
อ. 30-31/50 30/31/50


29 พ.ย. 50
(นายไวยะ ทรงทวีสิน)
ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ

เรียน ดร. อำนวยรัตน์ ออ.บ.ท.พ.
เพื่อติดต่อ บริษัท ทรูวิชั่นส์

(นายไวยะ ทรงทวีสิน)
ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ

ท.ร.ว. 6
10/11 ดร. อ. อ. 1 ดร. ว. 1 ดร. อ. 1 ดร. อ. 1
ควมารถ ไฟ UPS และ เครื่องส่ง TV
ไปรษณีย์
(นายสนามชัย ทำจร)